

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 161 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
 УЛ. МАРИИ УЛЬЯНОВОЙ, Д. 62 Б, Г. ДОНЕЦК, Г.О. ДОНЕЦК, Донецкая Народная
 Республика, 283003
 тел./факс +7(856) 314-90-69 E-mail: tat.taranenko@mail.ru
 ИНН 9303029220

ИСХ.01/10-48 от 16.08.2024

План мероприятий по пожарной безопасности
ГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 161 Г.О.ДОНЕЦК» ДНР

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1	Здания и помещения не оборудованы системами пожарной сигнализации	При наличии финансирования
2	Не установлена система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей типа СО - 2	При наличии финансирования
3	Должностные лица, деятельность которых связана с обеспечением пожарной безопасности, не прошли обучение по вопросам пожарной безопасности	При наличии финансирования
4	Не обеспечена защита здания от прямых попаданий молний и её вторичных проявлений	При наличии финансирования
5	Не оборудованы выходы на чердак из лестничных клеток противопожарными люками 2-го типа размерами не менее 0,6 м х 0,8 м по закрепленным вертикальным металлическим лестницам	При наличии финансирования
6	Отсутствует (не ведётся) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Выполнено 15.07.2024
7	Руководитель объекта не организывает не реже 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, не обеспечивается содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре	Не выполнено
	Допущено применение на путях эвакуации для облицовки стен материалов с более	Выполнено 05.08.2024

8	высокими показателями пожарной опасности, чем предусмотрено строительными нормами	
9	Руководитель объекта защиты не обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре	Выполнено 16.05.2024
10	Допускается открывание дверей эвакуационных выходов и дверей, расположенных на путях эвакуации, не по направлению выхода из здания	При наличии финансирования
11	Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли с составлением акта	При наличии финансирования
12	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации	Выполнено 15.07.2024
13	Помещение кладовой не оборудовано сертифицированной противопожарной дверью 2-го типа (в соответствии с СП 12.13130)	При наличии финансирования
14	Эвакуационные выходы не обеспечены светом указателями с надписью «Выход» белого цвета на зелёном фоне, подключёнными к источнику питания аварийного освещения (актовый зал)	При наличии финансирования
15	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	Выполнено 05.08.2024

Заведующий



Т.В.Тараненко