



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района
г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Донецка
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, пр. Дзержинского, 70, тел. +7 (856) 295-91-07
e-mail: gpn_don_kal@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ № 32

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 05 » августа 2024 г. 09 ч. 30 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 05 » августа 2024 г. 10 ч. 00 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Донецк, Калининский район, ул. Марии Ульяновой, 62 б

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 161 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий): _____

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведен: инспектором отделения НД и ПР Калининского района г. Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенантом внутренней службы Макаренко Сергеем Алексеевичем

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 161 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:
о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска,
об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объекты ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 161 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ отнесены к следующим категориям риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание и помещения ясли-сада – высокий риск (1 раз в 2 года);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений

требований пожарной безопасности:

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

3) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

4) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

5) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

6) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

7) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

8) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

Подпись лица(лиц), проводившего(их)
профилактический визит:

Уполномоченный ОЧУ и ИП Кошкин С.А.
Р-на г. Омск
Исполнительный судья
Матвеев С.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание
должностного лица органа
государственного пожарного надзора)

С.А. Кошкин
(подпись)

«05» августа 2029 г.

Против проведения профилактического
визита не возражал (а), экземпляр листа
профилактической беседы получил(а):

(должность, фамилия, инициалы
контролируемого лица (представителя))

_____ (подпись)

« » _____ 20 г.