



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Донецкой Народной Республике)
управление надзорной деятельности и
профилактической работы
отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Калининского района
г. Донецка**

пр. Дзержинского, 70, г. Донецк, 283023
Телефон: +7(856) 347-77-59 Факс: +7(856) 295-91-07
E-mail: gpn_don_kal@80.mchs.gov.ru

РУКОВОДИТЕЛЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №
161 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК"
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

14.08.24 № 526

На № _____ от _____

Об устранении нарушений

В соответствии с п. 6 ст. 44 и ч. 4 ст. 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также в порядке реализации п. 4.2.3 Плана мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности органа государственного пожарного надзора на 2024 год утвержденного МЧС России от 20.12.2023 № 1076, в Вашем учреждении был проведен профилактический визит, по результатам которого были выявлены нарушения требований пожарной безопасности (согласно Приложению 1).

На основании вышесказанного, Вам необходимо принять меры по устранению нарушений (согласно Приложению 1) и предоставить План с конкретными датами их устранения до 19.08.2024 в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике по адресу: г. Донецк, пр. Дзержинского, 70.-

Врио начальника отделения надзорной деятельности и
профилактической работы Калининского района
г. Донецка отдела надзорной деятельности и
профилактической работы городского округа Донецк
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Донецкой Народной Республике
капитан внутренней службы

А.В. Писанный

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	Здания и помещения не оборудованы системами пожарной сигнализации	Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 №1464 (далее – Постановление от 01.09.2021 № 1464) прил. № 1 п. 11 СП 486.1311500.2020 табл. 1 п. 11
2	Не установлена система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей типа СО – 2	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ) п. 60
3	Должностные лица, деятельность которых связана с обеспечением пожарной безопасности, не прошли обучение по вопросам пожарной безопасности	ППР в РФ п. 3
5	Не обеспечена защита здания от прямых попаданий молний и её вторичных проявлений	Федеральный закон РФ 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 50, п. 4
6	Не оборудованы выходы на чердак из лестничных клеток противопожарными люками 2-го типа размерами не менее 0,6 м x 0,8 м по закреплённым вертикальным металлическим лестницам	СП 1.13130.2020 п. 4.2.9
7	Отсутствует (не ведётся) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	ППР в РФ п. 17.1.
8	Руководитель объекта не организывает не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, не обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре	ППР в РФ п. 17, пп. «а», «б»
9	Допущено применение на путях эвакуации для облицовки стен материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем предусмотрено строительными нормами	ППР в РФ п. 25 СП 252.1325800.2016 п. 7.2.19
10	Руководитель объекта защиты не обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре	ППР в РФ п. 17, пп. «а»
11	Допускается открывание дверей эвакуационных выходов и дверей, расположенных на путях эвакуации, не по направлению выхода из здания	СП 1.13130.2020 п. 4.2.22
12	Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли с составлением акта	ППР в РФ п. 60

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	Здания и помещения не оборудованы системами пожарной сигнализации	Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 №1464 (далее – Постановление от 01.09.2021 № 1464) прил. № 1 п. 11 СП 486.1311500.2020 табл. 1 п. 11
2	Не установлена система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей типа СО – 2	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ) п. 60
3	Должностные лица, деятельность которых связана с обеспечением пожарной безопасности, не прошли обучение по вопросам пожарной безопасности	ППР в РФ п. 3
5	Не обеспечена защита здания от прямых попаданий молний и её вторичных проявлений	Федеральный закон РФ 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 50, п. 4
6	Не оборудованы выходы на чердак из лестничных клеток противопожарными люками 2-го типа размерами не менее 0,6 м x 0,8 м по закреплённым вертикальным металлическим лестницам	СП 1.13130.2020 п. 4.2.9
7	Отсутствует (не ведётся) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	ППР в РФ п. 17.1.
8	Руководитель объекта не организывает не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, не обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре	ППР в РФ п. 17, пп. «а», «б»
9	Допущено применение на путях эвакуации для облицовки стен материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем предусмотрено строительными нормами	ППР в РФ п. 25 СП 252.1325800.2016 п. 7.2.19
10	Руководитель объекта защиты не обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре	ППР в РФ п. 17, пп. «а»
11	Допускается открывание дверей эвакуационных выходов и дверей, расположенных на путях эвакуации, не по направлению выхода из здания	СП 1.13130.2020 п. 4.2.22
12	Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли с составлением акта	ППР в РФ п. 60

13	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	ППР в РФ п. 3
14	Помещение кладовой не оборудовано сертифицированной противопожарной дверью 2-го типа (в соответствии с СП 12.13130)	СП 4.13130.2013 п. 5.1.2
15	Эвакуационные выходы не обеспечены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зелёном фоне, подключёнными к источнику питания аварийного освещения (актовый зал)	ППР в РФ п. 23
16	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 26